

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019

№277

с. Крутиха

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории муниципальных образований Крутихинского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 года № 314, руководствуясь п.15 ст.38 Устава Муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, в целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории муниципальных образований Крутихинского района согласно приложению к данному постановлению.

2. Рекомендовать директору МУП «Теплоресурс», осуществляющего деятельность на территории муниципальных образований Крутихинского района, руководствоваться данным положением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети Интернет на официальном информационном сайте Администрации района: <http://admin.krutiha.ru>.

Глава района

С.А. Дятлов

Преображенский
Кандилян

ПОЛОЖЕНИЕ
о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории муниципальных образований Крутихинского района

1. Общие положения

1.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории муниципальных образований Крутихинского района (далее по тексту - Графики аварийного ограничения) составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение №1).

1.2. Графики аварийного ограничения ежегодно составляются, согласовываются с главой соответствующего муниципального образования и вводятся при возникновении дефицита тепловой энергии и мощности в энергосистеме в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар и т.п.), для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.

1.4. График аварийного ограничения применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда нет времени для введения графика ограничения потребителям тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5. В соответствии с настоящим Положением и утвержденным органом местного самоуправления графиком аварийного ограничения, потребители тепловой энергии составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов.

1.6. При разработке графиков аварийного ограничения принимается во внимание, что по надежности теплоснабжения потребители тепловой энергии делятся на три категории:

1.6.1. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.);

1.6.2. Вторая категория – потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до +12С, промышленных зданий до +8С.

1.7. При авариях (отказах) на источнике теплоснабжения на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); Подача тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице:

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха (градусах Цельсия)
-------------------------	--

	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Подача тепловой энергии для потребителей второй и третьей категории в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения не ниже:	7 8%	8 4%	8 7%	8 9%	9 1%

2. Общие требования к составлению графиков аварийного ограничения

2.1. Графики аварийного ограничения разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года. Разработанный график аварийного ограничения согласовывается с главой муниципального образования, на территории которого действует тепловой источник (котельная, и т. п.), утверждается руководителем теплоснабжающей организации и направляется потребителю тепловой энергии не позднее 1 сентября текущего года.

2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным. Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии.

2.3. В графики аварийного ограничения не включаются потребители тепловой энергии, отнесенные к потребителям Первой категории.

2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики аварийного ограничения, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется отдельно.

3. Аварийная и технологическая бронь теплоснабжения

3.1. Бронь аварийная – минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности с полностью остановленным технологическим процессом.

3.2. Бронь технологическая – наименьший расход тепловой энергии и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического цикла, цикла производства, после чего может быть произведено отключение соответствующего теплоиспользующего оборудования.

3.3. При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в графики.

3.4. При изменении величины аварийной брони теплоснабжения, вызванном изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителя в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

3.5. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой

энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок. Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

3.6. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования вводятся через диспетчерские службы (ответственных лиц). Руководитель теплоснабжающей организации доводит задание до руководителя котельной с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

4.2. Руководитель теплоснабжающей организации телефонограммой извещает потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

4.3. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, извещение об этом передается потребителю по имеющимся каналам связи. О факте и причинах введения ограничения докладывается дежурному ЕДДС Крутихинского района.

5. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

5.2. О факте и причинах введения отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС Крутихинского района.

6. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

6.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснабжающая организация.

6.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков.

6.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков, величину и сроки введения ограничений.

6.4. При необоснованном введении графиков теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

7.1. Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

7.2. Потребитель обязан:

7.2.1. Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

7.2.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

7.2.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплоустановкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

7.2.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

7.3. Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 1
к Положению о графиках аварийного ограничения
режимов потребления тепловой энергии на территории
муниципальных образований Крутихинского района

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора МУП «Теплоресурс»
_____ А.Н. Заволожин
«__» _____ 2019г.
Дата М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Крутихинского района
_____ С.А. Дятлов
«__» _____ 2019г.
М.П.

ГРАФИК
аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии
на территории Крутихинского
по _____ с. Крутиха _____
(наименование потребителя)
на осенне-зимний период 2019-2020 года

Теплоис-точник, потребитель	Разре-шаю-щий догово-рной макси-мум	Суточ-ный полез-ный отпуск	Авар-ийная бронь	Технолог-ическая бронь	Номер очереди и величина снимаемой нагрузки	Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений
МБОУ Крутихинская СОШ	1237	5.5	3.0		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
Музыкальная школа	191	0.9	0.5		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
МБДОУ «Березка»	295	1.3	0.7		50%	/=/
МКДОУ «Колокольчик»	308	1.4	0.7		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
КГБУЗ Крутихинская ЦРБ	1200	5.4	2.7		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
Прокуратура	47	0.2	0.1		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
РОВД	303	1.4	0.7		50%	/=/
РДК	430	1.9	1.0		50%	/=/
ДЮЦ	260	1.2	0.6		50%	/=/
Алтайтелеком	220	1.0	0.5		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927

Управление судебного департамета	196	1.0	0.5		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
Администрация района	527	2.4	1.2		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
Администрация сельсовета	200	1.0	0.5		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
ДСУ-12	56	0.3	0.2		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
Сбербанк	60	0.3	0.2		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
Управление пенсионного фонда	136	0.6	0.3		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927
ж/д Пожарный2	151	0.7	0.4		50%	/=/
ж/д Гагарина7	260	1.2	0.6		50%	/=/
ж/д Гагарина13	184	0.8	0.4		50%	/=/
ж/д Гагарина15	184	0.8	0.4		50%	/=/
ж/д Гагарина17	265	1.2	0.6		50%	/=/
ж/д Ленинград- я20	155	0.8	0.4		50%	/=/
ж/д Ленинград- я22	120	0.6	0.3		50%	/=/
ж/д Ленинград- я26	257	1.2	0.6		50%	/=/
ж/д Молодежная 28	107	0.5	0.3		50%	/=/
ж/д Молодежная 30	107	0.5	0.3		50%	/=/
ж/д Молодежная 32	107	0.5	0.3		50%	/=/
ж/д Молодежная 34	107	0.5	0.3		50%	/=/
ж/д Молодежная 36	122	0.6	0.3		50%	/=/
ж/д Молодежная 56	160	0.7	0.4		50%	/=/
ж/д Молодежная 60	191	0.8	0.4		50%	/=/
ж/д Северная1А	293	1.3	0.7		50%	/=/
ИП Мостовая	20	0.1	0.05		50%	/=/
И.П. Казаретина	46	0.2	0.1		50%	/=/
И.П. Евсин	120	0.6	0.3		50%	/=/
И.П. Ярешко	160	0.7	0.4		50%	/=/
Мария-РА	300	1.4	0.7		50%	Заволожин Н.А. 8 923 647 3927

Приложение № 2
к Положению о графиках аварийного ограничения
режимов потребления тепловой энергии на территории
муниципальных образований Крутихинского района

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефон руководителя
4. Договорная нагрузка, Гкал/ч
5. Сменность предприятия
6. Выходные дни
7. Величина технологической брони
8. Величина аварийной брони
9. Суточное потребление, Гкал/ч

Настоящий акт составлен _____

(дата)

_____ (должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия _____

_____ (должность Ф.И.О.)

Тепло-источник	Номер питающей теплопровода	Технологическая бронь			Аварийная бронь	
		Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса	Величина, тн	Время, необходимое для завершения, час	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей	Величина аварийной брони, тн.

Примечание: если после 15 сентября т.г. у Потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил: _____

(Ф.И.О., должность)

В присутствии: _____

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены: _____

(Ф.И.О., должность)

Руководитель предприятия _____